



Vandværket Lyngen

Registrernr.: T84133

Snogebækvej 3
4600 Køge

Kundenr.: 603261

Ordrenr.: 685142

Prøvenr.: 23305497

Modt. dato: 2011.12.13

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Vandværket Lyngen
Snogebækvej 3, 4600 Køge
Prøvested.....: **Vandværket Lyngen Ledningsnet - 104601/4259001499**
Udtagningsadresse: **Valdemarshaab 4**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Teknikrum**
Prøveudtagning...: 2011.12.13 kl. 10:20
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (KK1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.12.14 kl. 07:45 - 2011.12.17

	Prøvenr.: 23305497	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	5	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000		
Jern (Fe)	0.021	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	6.9	gr. C			DS2250	
pH	7.5	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	91	mS/m	>30		DS/EN 27888	6
Iltindhold	10.0	mg/l		> 5	DS/EN 25814	6

Kopi af rapporten er sendt til:

- Køge Kommune, Teknisk Forvaltning, Torvet 1, 4600 Køge
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

17. december 2011



Kundecenter: tlf.70224256 Rune Bruun Mosbacher

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.