

Udskiftning af jordledning. Hvad er nu det?

Jordledningen er det vandrør der går fra skel og ind til huset. Denne jordledning blev ”i gamle dage” lagt i galvaniseret jernrør, mens man i de sidste 30-40 år, har brugt plasticrør. Desværre har de galvaniserede jernrør svært ved at holde i vores salte og sandede jord og bliver derfor utætte med tiden. Jordledningen ejes og vedligeholdes af den enkelte andelshaver.

Hvis man har målerbrønd ved skel, betaler man selv for et eventuelt tab fra en utæt jordledning. Har man derimod måleren siddende inde i huset, er det vandværket der betaler for tabet, og vandværket taber meget vand på den konto.

På generalforsamlingen i 2014 blev det vedtaget, at alle jordledninger i jern skal udskiftes i forbindelse med kloakreoveringen. Hvis kloakken er reoveret, skal jordledningen være udskiftet inden udgangen af 2016.

Vandværket vil, i løbet af det næste år, forsøge at registrere hvilke husstande, der stadig har en jordledning i jern. Vandværket vil herefter kontakte de husstande, der skal have udskiftet deres jordledning.

Da det er meget svært for en installatør, at give et generelt tilbud på udskiftning af jordledning, har vandværket aftalt med nedenstående installatører, at de kan komme ud og give et uforbindende tilbud.

Med venlig hilsen
Vandværket Lyngen.

Henning Carlsen VVS A/S
Tømrervej 1
4600 Køge
Tlf. 56 65 48 00

Lyngens VVS ApS
Ølsemaglevej 15
4600 Køge
Tlf. 56 65 40 08

Hildebrandt VVS ApS
Valdemarshaab 18
4600 Køge
Tlf. 56 57 35 01

Skovbo VVS A/S
Skovbovej 1
4632 Bjæverskov
Tlf. 56 87 23 01